

Ayuntamiento de Denia (Alicante)

Ficha Técnica



Datos generales

Cliente:	Aqualia
Cliente final:	Excmo. Ayuntamiento de Denia
Aplicación:	Agua Potable (Pretratamiento)
Año de ejecución:	Abril 2003

Descripción del Proceso

- **Pretratamiento a sistema de ósmosis inversa (agua salobre), mediante:**
 - *Proceso Actiflo® de decantación lastrada, que incluye cámaras de coagulación, floculación-maduración y decantación lamelar.*

Agua de aporte:	Río Racons
Capacidad de producción:	24.000 m ³ /día

	Agua bruta	Agua tratada
Turbiedad (NTU)	8-26	< 1
Color (mg/l)	29	< 10
SDI	Inmedible	3 – 4 (*)

(*) valores a la salida de filtración

